

Dem Antrag wird durch die verwendeten Bordsteine der Fa. Böcke Basamentwerke GmbH Rechnung getragen. Die Höhendifferenz zwischen Fahrbahnoberfläche und Bürgersteig wird auf 8 cm reduziert, sodass eine Querung der Einfahrtsschwelle für alle zugelassenen Straßenfahrzeuge sichergestellt ist ohne dass Anbauteile von Fahrzeugen, wie niedrige Frontschürzen/ Spoiler, aufsetzen.